



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

Заведующей МБДОУ Василёк с. Покровское
Деркачевой Татьяне Николаевне
346830, Ростовская область, Неклиновский
район, село Покровское, улица Ленина, 208а.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 152/31-08
об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения**

17.07.2019

(дата составления)

Ростовская область, г. Таганрог,

пер. Комсомольский, 39,

Таганрогский территориальный отдел по

государственному энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(место составления представления, населенный пункт, организация)

Мной, Начальником Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Савочкиным Сергеем Валентиновичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего представление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Покровский детский сад 1 Василёк общеразвивающего вида второй категории** (далее МБДОУ Василёк с. Покровское) ИНН 6123010578 ОГРН 1026101344345 по адресу: 346830, Ростовская область, Неклиновский район, село Покровское, улица Ленина, 208а.

1. Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2. Фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3. Фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений:

№пп	Нарушения требований НТД	Ссылка на НТД
-----	--------------------------	---------------

1.	Потребитель не в полном объеме укомплектован технической документацией, а именно отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	ПТЭЭП п.1.8.1
2.	В зданиях применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.34
3.	Не обеспечено проведение модернизации, реконструкции оборудования электроустановок.	ПТЭЭП п.1.6.1
4.	Штепсельные розетки, установленные в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.49
5.	В ВРУ нет электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты, защитных противопожарных и вспомогательных средств (песок, огнетушители) и средств для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	ПТЭЭП п.2.2.21
6.	В ВРУ под один болт выполнено присоединение по два нулевых защитных проводников, что не обеспечивает возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников и не обеспечивает непрерывность одной электрической цепи при отключении второй	ПТЭЭП п. 1.7.2, 2.7.6, ПУЭ п. 1.7.119, 1.7.139
7.	На средствах учета электрической энергии (счетчике) или рядом не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	ПТЭЭП п.2.11.13.
8.	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей в ВРУ на стене выполнены скрутками.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.21
9.	У мест ввода ЗП в здания нет соответствующего знака.	ПТЭЭП п.1.7.2. ПУЭ п.1.7.118.
10.	Покрытие полов в ВРУ приводит образованию цементной пыли. Стены, пол и потолок не окрашены пыленепроницаемой краской.	ПТЭЭП п.2.2.10
11.	Установлены штепсельные розетки без защитных контактов.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.49
12.	Открыто проложенные кабели, не снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	ПУЭ п. 2.3.23
13.	Оконцевание жил проводов и кабелей в ВРУ производится без помощи опрессовки наконечниками, в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.	ПУЭ п.2.1.21.
14.	Двери ВРУ не оснащены самозапирающимся замком, открываемым без ключа со стороны ВРУ.	ПУЭ п. 4.2.96.
15.	Для каждой электроустановки не составлены однолинейные схемы электрических соединений.	ПТЭЭП п.1.5.18

16.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7
17.	Двери этажных щитов не закрыты на замок.	ПОТЭЭ п.3.12.
18.	В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, не применены УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.	ПУЭ п.7.1.79., п.7.1.82., п.7.1.71.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании:

вышеизложенного и во исполнение п. 2.2.21, п. 1.6.1, п. 1.8.1, п. 1.7.2, п. 2.7.6, п. 2.2.10, п. 2.11.13, п. 1.5.18, п.2.7.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г. Зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145; п. 2.1.21, п. 1.7.118, п. 7.1.49, п. 2.3.23, п. 2.1.21, п. 4.2.96, п. 7.1.79, п. 7.1.82, п. 7.1.71, п. 7.1.34, п. 7.1.49, п. 1.7.119, п. 1.7.139 «Правил устройства электроустановок. Седьмое издание» (далее ПУЭ), Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204; п.3.12. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее ПОТЭЭ) Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 39, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Савочкин С.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, вынесшего представление, дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

17.07.2019 - зав. отделом Дежневая Т.Н. Бел

(дата, номер заказного письма; должность, фамилия, имя, отчество, подпись, лица получившего представление, дата вручения)